



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике  
(Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому району)

366108, ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 27, mail: ond-17@mail.ru

### Предписание № 45 /1/ 40

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Харьковская СОШ  
Шелковского муниципального района» Чеченской Республики Чергизбиевой Кисире Ахиятов-  
ны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнения распоряжения № 46 от «30» сентября 2019 г. главного (заместителя главного) го-  
сударственного инспектора Шелковского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального  
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 9 ч. 30 мин. «25»  
октября 2019 г. по 11 ч. 30 мин. «25» октября 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в  
отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения Харьковская СОШ  
Шелковского муниципального района Чеченской Республики, фактически осуществляющего дея-  
тельность по адресу(ам): ЧР, Шелковской район, с. Харьковское, ул. Новая № 32.

проверку проводил(а):

Оздемиров Рахман Имранович - Государственный инспектор Шелковского  
района по пожарному надзору

совместно с: Директором Чергизбиевой Кисирой Ахиятовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-  
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требова- ний пожарной безопасно- сти с указанием меро- приятия по его устране- нию и конкретного фор выявленного на- рушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требо- вания которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещении школы не утверждена и не вывешена	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых	До 25.03.2020г	

	инструкция о мерах пожарной безопасности в школе.	домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. <b>Правила Противопожарного Режима в РФ п. 2.</b>		
2	Не вывешены таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны .	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. <b>Правила Противопожарного Режима в РФ п.6</b>	До 25.03.2020г	
3	В помещении столовой не утверждена и не вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности в школе.	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. <b>Правила Противопожарного Режима в РФ п. 2</b>	До 25.03.2020г	
4	Территория школы не доукомплектована пожарными щитами основание приложение №5 .	Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложе-	До 25.03.2020г	

		нием N 5 <b>Правила Противопожарного Режима в РФ п.481</b>		
5	Знаки определяющие местонахождение пожарного водоема установленные по направлению к пожарному водоему не соответствуют действующим требованиям.	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. <b>Правила Противопожарного Режима в РФ абз. 4. п.55</b>	До 25.03.2020г	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



Оздемиров Рахман Имранович- Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

**Предписание для исполнения получил(а):**

Чергизбиева Кисира Ахиятовна Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская СОШ Шелковского муниципального района» Чеченской Республики.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » октября 2019 г.

(подпись)